

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0653 / 2009

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego- Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

**„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 Grodków**

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica proszkowa
typ GP-2X ABC**

produkowany przez: **„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 Grodków**

w zakładzie produkcyjnym **„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 Grodków**

spełnia wymagania: **PN-EN 3-7:2008 Gaśnice przenośne Część 7: Charakterystyki, wymagania
eksploatacyjne i metody badań**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0807/2009 z dnia 06.10.2009 r.
2. Sprawozdanie z badań Nr 4495/BC/09 z dnia 28.08.2009 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP i Nr EN 10425 z dnia 10.07.2007 r. wykonanych przez APRAGAZ, Bruxelles/Brussel
3. Rys Nr GP-2x-00-00-01 rew.2 Wersja A z lutego 2005 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 0653/DC/CNBOP/2009

Okres ważności świadectwa: **od 03.01.2012 r. do 11.10.2014 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

mł. brg. dr Inż. Dariusz Wróblewski



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0653 / 2009

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Gaśnica proszkowa
typ GP-2X ABC**


Zakres stosowania	- do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	- ok. 3,7 kg
Masa środka gaśniczego	- 2 kg
Rodzaj środka gaśniczego	- proszek gaśniczy ABC-E POL/FIRE SUPER
Zbiornik	- z dnem wypukłym i stopą z tworzywa sztucznego
Czas działania	- min. 6 s
Czynnik roboczy	- azot
Ciśnienie robocze w temperaturze 20 °C	- 16 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	- 25 bar
Zakres temperatur stosowania	- od -20 do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	- pożar testowy 8 A i 34 B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.); wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

DYREKTOR CNBOP-PIB


mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 3 stycznia 2012 r.

Strona 2 / Stron 2